

监测报告

誉达环监字（2019）第 6954 号



项目名称： 山西阳光华泰能源有限责任公司（焦化二厂）

污染源自行监测

委托单位： 山西阳光华泰能源有限责任公司（焦化二厂）

山西誉达环境监测有限公司

二〇一九年九月



监测报告说明

1、委托单位在委托前应说明监测目的，凡是污染事故调查、环保设施验收监测、仲裁及鉴定监测需在委托书中说明，并由我单位按规范采样、监测；由委托单位自行采样送检的样品，本报告只对送检样品负责，不对样品来源负责。

2、报告无本公司公章及骑缝章无效。

3、报告出具的数据涂改无效，无审核、审定签字无效。

4、对监测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。无法保存复现的样品不受理申诉。

5、本报告未经同意不得用于广告宣传、不得部分复制本报告。

项 目 名 称：山西阳光华泰能源有限责任公司（焦化二厂）

污染源自行监测

承 担 单 位：山西誉达环境监测有限公司

法 定 代 表 人：王 鹏 举

项 目 负 责 人：杨 兴 华

报 告 编 写 人：孙 腾

报 告 审 核：孙 欣

报 告 审 定：孙 欣

山西誉达环境监测有限公司

电话：0359-2553080

传真：0359-2553080

邮编：044000

地址：运城市空港南区通达南路 12 号

目录

一、任务由来.....	1
二、监测内容.....	1
三、质量保证和质量控制.....	1
四、监测结果.....	4
五、监测结论.....	5

附件：誉达环检字（2019）第6954号

一、任务由来

受山西阳光华泰能源有限责任公司（焦化二厂）委托，山西誉达环境监测有限公司技术人员于 2019 年 09 月 23 日依据委托内容对山西阳光华泰能源有限责任公司（焦化二厂）的废水污染源水质进行了监测，监测内容详见表 2-1。

二、监测内容

表 2-1 监测点位、项目、频次一览表

序号	类别	监测点位	监测项目	监测频次	备注
1	废水	熄焦池补水口	pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、挥发酚、氰化物	监测 1 天，非连续采集 3 个样品。	记录生产工况、负荷
2		湿熄焦回用水池内	挥发酚	监测 1 天，非连续采集 3 个样品。	

三、质量保证和质量控制

为确保本次监测数据准确、可靠，代表性强，依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）和《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）的有关规定，我公司对监测全程序进行质量控制：

（1）监测期间工况，详见表 3-1。

（2）监测人员全部持证上岗，详见表 3-2。

（3）监测分析方法详见表 3-3，监测所用仪器全部经计量部门鉴定合格且在有效期内，详见表 3-4。

（4）根据上报质控数据对监测数据进行了“三校、三审”。质控数据详见表 3-5。

表 3-1 监测期间生产工况

监测日期	监测对象	废水设计处理量 (m ³ /h)	废水实际处理量 (m ³ /h)	生产负荷 (%)
2019.09.23	酚氰污水处理站	30	14	46.7

表 3-2 监测采样、分析人员上岗证一览表

姓 名	上岗证号	姓 名	上岗证号
张 娜	SXYD18025	孙 腾	SXYD18050
谢少帅	SXYD18053	邢宇飞	SXYD19001
冯 佳	SXYD19003	王茹玘	SXYD19004

表 3-3 监测项目分析方法一览表

类别	监测项目	采样方法依据 (标准名称及编号)	分析方法依据 (标准名称及编号)	分析方法检出限/ 最低检出浓度
废水	pH 值	《地表水和污水监测技术规范》 (HJ/T 91-2002)	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》(GB 6920-86)	—
	悬浮物		《水质 悬浮物的测定 重量法》 (GB 11901-89)	4mg/L
	氰化物		《水质 氰化物的测定 异烟酸-吡啶啉酮光度法》 (HJ 484-2009)	0.004 mg/L
	挥发酚		《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 (HJ 503-2009)	0.01mg/L
	化学需氧量		《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(HJ 828-2017)	4mg/L
	氨氮		《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535-2009)	0.025 mg/L

表 3-4 监测分析仪器检定一览表

监测项目	仪器名称 及型号	仪器编号	仪器 技术指标	检定/校准部门 与检定有效期至
pH	精密 pH 计 PHS-3C 型	600412070169	pH: 0-14.00 mv: 0±1999	运城市质量技 术监督检验测 试所 2020 年 9 月
悬浮物	电子天平 AL204 型	B224015310	0-210g	
氰化物	分光光度计 721G 型	071112060009	340-1000nm	
挥发酚		071113070011		
氨氮		071113090035		
化学需氧量	酸式滴定管	1 [#]	50ml	运城市质量技术 监督检验测试所 2019 年 12 月

表 3-5

监测质量控制数据及统计结果一览表

监测项目	样品编号	平行双样				加标回收率（%）		标准样品检查（mg/L）		结果
		测定值（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许偏差（%）	测定结果	要求范围	测定值	保证值	
氨氮	BY1909061	—、	—	—	—	—	—	0.722	0.703±0.033	相对偏差□ 回收率□ 标准样品☑
氰化物	ZC19690923 WS1#-1-1	0.108	0.108	0.5	≤15	—	—	—	—	相对偏差☑ 回收率□ 标准样品□
	ZC19690923 WS0#-1	0.107								
挥发酚	ZC19690923 WS2#-1-1	0.023	0.025	8	≤25	—	—	—	—	相对偏差☑ 回收率□ 标准样品□
	ZC19690923 WS2#-1-1XP	0.027								
pH	ZC19690923 WS1#-1-2	7.45	7.46	0.02 单位	0.05 单位	—	—	—	—	绝对偏差☑ 回收率□ 标准样品□
	ZC19690923 WS1#-1-2XP	7.47								
挥发酚	ZC19690923 WS1#-1-2	ND	—	—	—	—	—	—	—	相对偏差☑ 回收率□ 标准样品□
	ZC19690923 WS0#-2	ND								
化学需氧量	ZC19690923 WS1#-1-3	57	56	3	≤15	—	—	—	—	相对偏差☑ 回收率□ 标准样品□
	ZC19690923 WS1#-1-3XP	54								
备 注	“ZC19690923WS1#-1-2XP”、“ZC19690923WS0#-1” 均代表现场平行样品。									

四、监测结果

表 4-1 熄焦池补水口废水监测结果一览表 单位: mg/L (pH 值除外)

监测时间频次	监测项目	pH (无量纲)	悬浮物	氰化物	挥发酚	化学需氧量	氨氮
2019.09.23	第一次	7.41	10	0.108	ND	56	1.84
	第二次	7.46	13	0.112	ND	53	1.89
	第三次	7.62	9	0.099	ND	56	1.80
日均值		7.50	11	0.106	ND	55	1.84
标准限值		6-9	70	0.20	0.50	150	25
备注		1、pH 值、悬浮物、挥发酚、化学需氧量、氨氮、氰化物执行《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012) 表 1 间接排放标准。 2、“ND”表示未检出, 挥发酚检出限为0.01mg/L					

表 4-2 湿熄焦回用水池内废水监测结果一览表 单位: mg/L

监测时间频次	监测项目	挥发酚
2019.09.23	第一次	0.025
	第二次	0.015
	第三次	0.035
日均值		0.025
标准限值		0.50
备注		挥发酚执行《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012) 表 1 间接排放标准。




图 1 废水监测点位示意图

★ : 废水监测点位

五、监测结论

由监测结果可知,监测期间:山西阳光华泰能源有限责任公司(焦化二厂) 熄焦池补水口废水的 pH 值、悬浮物、氨氮、挥发酚、化学需氧量、氰化物的排放浓度均达到《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表 1 中相应的间接排放标准限值要求。

湿熄焦回用水池内废水挥发酚的排放浓度达到《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表 1 中相应的间接排放标准限值要求。

.....报告结束.....



检测报告

誉达环检字（2019）第 6954 号

项目名称： 山西阳光华泰能源有限责任公司（焦化二厂）

污染源自行监测

委托单位： 山西阳光华泰能源有限责任公司（焦化二厂）

山西誉达环境监测有限公司

二〇一九年九月



检测报告说明

- 1、本报告无本单位公章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、本报告出具的数据涂改无效，无审核、批准签字无效。
- 3、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我单位提出，逾期不予受理。无法保存复现的样品不受理申诉。
- 4、本报告未经同意不得用于广告宣传、不得部分复制本报告。
- 5、本报告仅对本次检测负责。

山西誉达环境监测有限公司

电话：0359-2553080

传真：0359-2553080

邮编：044000

地址：运城市空港南区通达南路 12 号

目 录

一、项目概况.....	1
二、监测内容.....	2
三、质量保证和质量控制.....	2
四、监测结果.....	4

一、项目概况

表 1-1 项目基本情况

项目名称	山西阳光华泰能源有限责任公司(焦化二厂)污染源自行监测					
监测地点	山西阳光华泰能源有限责任公司(焦化二厂)					
委托单位	山西阳光华泰能源有限责任公司(焦化二厂)					
联系人	吕军峰			联系电话	18435982168	
监测类别	委托 ☒ 现状 ☐ 环评 ☐ 竣工 ☐ 其它 ☐					
监测内容	详见表 2-1		监测(采样)日期		2019/09/23	
接样日期	2019/09/23		分析日期		2019/09/23~2019/09/24	
监测依据	详见表 3-1		主要仪器设备及编号		详见表 3-2	
样品情况	样品类别	样品数量				样品状态
	废水	pH3 个、化学需氧量 3 个、氨氮 3 个、悬浮物 3 个、挥发酚 6 个、氰化物 3 个				液态、固定、密封、完好
监测结论	按实测值报出。					
现场环境	温度: 22.3℃~23.9℃		大气压: 95.8kPa~95.9kPa			
实验室环境	温度: 24.4℃~28.4℃		湿度: 50 %RH~54%RH			
监测人员	姓名	张 娜	孙 腾	谢少帅	邢宇飞	冯 佳
	上岗证号	SXYD18025	SXYD18050	SXYD18053	SXYD19001	SXYD19003
	姓名	王茹妃	——	——	——	——
	上岗证号	SXYD19004	——	——	——	——
批准人	闫 强 2019 年 9 月 25 日			审核人	王 欣 2019 年 9 月 25 日	
备注	——					
录入	孙 腾		校 对	杨兴华		打印日期 2019/09/25

二、监测内容

表 2-1 监测点位、项目、频次一览表

序号	类别	监测点位	监测项目	监测频次
1	废水	熄焦池补水口	pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、挥发酚、氰化物	监测 1 天，非连续采集 3 个样品。
2		湿熄焦回用水池内	挥发酚	监测 1 天，非连续采集 3 个样品。

三、质量保证和质量控制

表 3-1 检测项目分析方法一览表

类别	监测项目	采样方法依据 (标准名称及编号)	分析方法依据 (标准名称及编号)	分析方法检出限/ 最低检出浓度
废水	pH 值	《地表水和污水监测技术规范》 (HJ/T 91-2002)	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》(GB 6920-86)	—
	悬浮物		《水质 悬浮物的测定 重量法》(GB 11901-89)	4mg/L
	氰化物		《水质 氰化物的测定 异烟酸-吡啶啉酮光度法》(HJ 484-2009)	0.004 mg/L
	挥发酚		《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》(HJ 503-2009)	0.01mg/L
	化学需氧量		《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(HJ 828-2017)	4mg/L
	氨氮		《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535-2009)	0.025 mg/L

表 3-2 检测使用仪器检定情况一览表

表 3-2

检测使用仪器检定情况

续表

监测项目	仪器名称 及型号	仪器编号	仪器 技术指标	检定/校准部门 与检定有效期至
pH	精密 pH 计 PHS-3C 型	600412070169	pH: 0-14.00 mv: 0-±1999	运城市质量技术 监督检验检测 测试所 2020 年 9 月
悬浮物	电子天平 AL204 型	B224015310	0-210g	
氰化物	分光光度计 721G 型	071112060009	340-1000nm	
挥发酚		071113070011		
氨氮		071113090035		
化学需氧量	酸式滴定管	1 [#]	50ml	运城市质量技术 监督检验检测所 2019 年 12 月

表 3-3 监测质量控制数据及统计结果一览表

监测项目	样品编号	平行双样				加标回收率（%）		标准样品检查（mg/L）		结果
		测定值（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许偏差（%）	测定结果	要求范围	测定值	保证值	
氨氮	BY1909061	—	—	—	—	—	—	0.722	0.703±0.033	相对偏差□ 回收率□ 标准样品☑
氰化物	ZC19690923 WS1#-1-1	0.108	0.108	0.5	≤15	—	—	—	—	相对偏差☑ 回收率□ 标准样品□
	ZC19690923 WS0#-1	0.107								
挥发酚	ZC19690923 WS2#-1-1	0.023	0.025	8	≤25	—	—	—	—	相对偏差☑ 回收率□ 标准样品□
	ZC19690923 WS2#-1-1XP	0.027								
pH	ZC19690923 WS1#-1-2	7.45	7.46	0.02 单位	0.05 单位	—	—	—	—	绝对偏差☑ 回收率□ 标准样品□
	ZC19690923 WS1#-1-2XP	7.47								
挥发酚	ZC19690923 WS1#-1-2	ND	—	—	—	—	—	—	—	相对偏差☑ 回收率□ 标准样品□
	ZC19690923 WS0#-2	ND								
化学需氧量	ZC19690923 WS1#-1-3	57	56	3	≤15	—	—	—	—	相对偏差☑ 回收率□ 标准样品□
	ZC19690923 WS1#-1-3XP	54								
备 注	“ZC19690923WS1#-1-2XP”、“ZC19690923WS0#-1” 均代表现场平行样品。									

四、监测结果

表 4-1 熄焦池补水口监测结果一览表 单位：mg/L (pH 值除外)

监测时间	监测编号	pH	悬浮物	氰化物	挥发酚	化学需氧量	氨氮
2019.09.23	ZC19690923WS1#-1-1	7.41	10	0.108	ND	56	1.84
	ZC19690923WS1#-1-2	7.46	13	0.112	ND	53	1.89
	ZC19690923WS1#-1-3	7.62	9	0.099`	ND	56	1.80
备注	“ND”表示未检出，挥发酚检出限为 0.01mg/L						

表 4-2 湿熄焦回用水池内监测结果一览表 单位：mg/L

监测时间	监测编号	挥发酚
2019.09.23	ZC19690923WS2#-1-1	0.025
	ZC19690923WS2#-1-2	0.015
	ZC19690923WS2#-1-3	0.035
备注		




图 1 废水监测点位示意图 ★：废水监测点位

.....报告结束.....